

II. Рекомендации по снижению риска возникновения пожаров и последствий от них в домовладении (квартире)

Фамилия Имя Отчество домовладельца (квартиросъемщика), адрес

	2016	2017	2018	2019	2020
	год обследования				
<i>Мероприятия по устранению выявленных нарушений ППБ 01-2014</i>					
1. Освободить противопожарные разрывы от сгораемых материалов (п.22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. В хозяйственных постройках, подсобных помещениях с наличием горючих материалов электрические светильники обеспечить защитными колпаками (п.114.13)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Заменить либо отремонтировать неисправную электропроводку и электрооборудование в доме и хозяйственных постройках (п.114.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Заменить устройства защиты электросетей заводского (кустарного) изготовления на автоматические предохранители или калиброванные плавкие вставки (п.114.12)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Электрическую проводку освободить из-под обоев (п.114.6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Отремонтировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы и др. неисправности) (п.130)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Заменить дымоход из керамических, асбестоцементных и металлических труб на дымоход из глиняного кирпича (п.133.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Горизонтальные дымоходы («боровы») в чердачном помещении разобрать, вывести от каждой отопительной печи отдельные вертикальные дымовые трубы (п.133.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Оштукатурить и побелить дымовые трубы на чердаке (п.130)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Горючий пол перед топочным отверстием печи защитить предтопочным листом размерами не менее 0,7×0,5 м, примыкающим длинной стороной к печи (п.133.8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Не допускать складирование горючих материалов непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий (п.126.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Очистить дымоходы от сажи (п.129)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Не допускать хранения и применения на чердаках, в подвальных, цокольных этажах и технических подпольях зданий, коридорах, лестничных клетках, балконах и лоджиях взрывчатых веществ, ЛВЖ и ГЖ, баллонов с ГГ и др. взрывопожарооп. веществ (п.33)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Привести в исправное работоспособное состояние пожарные извещатели (в т.ч. автономные) (п.157)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Привести в исправное работоспособное состояние устройство внутриквартирного пожаротушения (п.158)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Рекомендуемые мероприятия</i>					
18. Очистить территорию домовладения от сгораемого мусора, сухой растительности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Чердак дома очистить от сгораемых материалов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Установить автономные пожарные извещатели (АПИ) в каждое жилое помещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Объединить АПИ в сеть с соседними домовладениями (квартирами), либо вывести сигнал на светозвуковое устройство на фасад здания (лестничную площадку)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Приобрести приемник УКВ-FM диапазонов вещания для оповещения населения на частотах каналов: «Первый национальный», «Радио Брест», «Культура»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Дата вручения рекомендаций					
Ф.И.О., подпись выдавшего рекомендации					
Ф.И.О., подпись получившего рекомендации					

ИНСТРУКЦИЯ-РЕКОМЕНДАЦИИ по снижению риска возникновения пожаров и последствий от них

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности при пользовании жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также принадлежащими гражданам на праве собственности возлагается на проживающих в жилых помещениях граждан.

Граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:

- нарушение законодательства о пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин;
- нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее возникновение пожара, влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин.

Основные меры пожарной безопасности

1. Не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости для растопки печей, розжига костров.
2. Золу из печей удаляйте в специально отведенные места не ближе 15 м от зданий (сооружений).
3. Не оставляйте без надзора топящиеся печи, работающие газовые, керосиновые, электрические приборы, не поручайте присмотр за ними детям.
4. Постоянно следите за исправностью печей, дымовых каналов, дверц, предтопочных листов.
5. Очищайте дымоходы печей от сажи перед началом отопительного сезона. Систематически проверяйте наличие тяги в дымовых каналах газовых водогрейных колонок, котлов, а также в вентканалах, при отсутствии – примите меры к прочистке, дайте заявку в ЖЭС, предприятие по противопожарным работам.
6. Не захламляйте чердак горючими материалами, следите, чтобы окна чердаков были остеклены и закрыты.
7. Не курите, не применяйте открытый огонь в сараях, чердаках, подвалах. В темное время суток пользуйтесь для их освещения электрическими фонарями.
8. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электрическую сеть, включая одновременно несколько мощных потребителей (стиральная машина, электрокалорифер, утюг, электрочайник и т.п.). Отключайте от сети бытовые электроприборы и аппаратуру, не оставляйте их в режиме ожидания. Не используйте предохранители заводского (кустарного) изготовления.
9. Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время. Храните спички и др. источники зажигания в недоступных для них местах.
10. Возводить любые постройки, выполнять перепланировки в квартире, местах общего пользования можно только после получения разрешения в установленном порядке.
11. На территории жилой застройки, приусадебных участках запрещено выжигание сухой растительности, стерни. Допускается контролируемое разведение костров при условии принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки, обеспечения средствами тушения, размещения костров на расстоянии не менее: 10 м от зданий (сооружений), 20 м от лесного массива, 30 м от скирд сена и соломы.

Общий порядок действий в случае пожара:

- покиньте горящее помещение через ближайшую дверь, если невозможно – через окно. Плотно закройте за собой двери и окна, чтобы ограничить приток воздуха к очагу пожара;
- немедленно сообщите в службу МЧС (101 – со стационарных и мобильных телефонов);
- если в доме (квартире) есть люди, примите меры к их спасению (важно: если не можете проникнуть внутрь из-за задымления или высокой температуры, ни в коем случае не открывайте двери, не разбивайте окна для выпуска дыма – это приведет к чрезвычайно быстрому развитию пожара);

- известите соседей и вместе с ними приступайте к тушению подручными средствами, отключив электроэнергию. По возможности уберите от очага пожара легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества и предметы;

- направьте человека для встречи подразделений МЧС.

Пожар в квартире многоэтажного дома:

В случае невозможности эвакуации через входную дверь:

- переходите на балкон, закрыв балконную дверь, и подавайте сигналы о помощи. Если на балконе есть люк, переходите на нижний этаж;
- при отсутствии балкона переходите в дальнюю от очага пожара комнату, уплотните притвор двери от проникновения дыма, зовите на помощь через открытое окно.

Пожар в подъезде (в подвале, мусоросборнике, электрощите, горит входная дверь и т.п.):

- не выходите в подъезд во избежание отравления дымом и ожогов;
- уплотните входную дверь от проникновения дыма;
- перейдите в комнату, где есть балкон или окно, и подавайте сигналы о помощи;
- если случайно оказались в задымленном подъезде, покиньте его, задержав дыхание, или дыша через одежду. При этом держитесь за стены или перила.